

Ficha del producto

Interruptor automático iC60N SCHNEIDER 3P 20A curva D, 20 kA Icu, IP20, 85x54x78,5mm

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F75320



Interruptor automático magnetotérmico iC60N Acti 9, 3P, 20A, curva D. Diseñado para protección térmica y magnética, con capacidad de corte de hasta 36 kA. Montaje en carril DIN, indicador de disparo y apto para seccionamiento. Dimensiones: 85x54x78,5 mm.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El interruptor automático magnetotérmico iC60N Acti 9 es un dispositivo de protección eléctrica diseñado para garantizar la seguridad en instalaciones eléctricas. Con una capacidad de 20A y una curva D, este interruptor es ideal para aplicaciones que requieren una respuesta rápida ante sobrecargas y cortocircuitos. Su diseño compacto y robusto, con dimensiones de 85x54x78,5 mm y un peso de 0,375 kg, permite una fácil integración en cuadros eléctricos estándar mediante soporte de montaje en carril DIN. Este modelo cuenta con un indicador de posición del contacto y señalizaciones locales que facilitan la identificación del estado del dispositivo.

- **Tipo:** Interruptor automático magnetotérmico
- **Modelo:** iC60N Acti 9
- **Polos:** 3P
- **Corriente nominal:** 20A
- **Curva:** D
- **Frecuencia:** 50/60 Hz
- **Protección IP:** IP20
- **Poder de corte:** 20 kA Icu (220...240 V CA)
- **Modo de montaje:** Fijo
- **Normativas:** IEC 60947-2, IEC 60898-1, EN 60898-1, EN 60947-2

Este interruptor es apto para seccionamiento y cumple con las normativas más exigentes, lo que lo convierte en una opción confiable para la protección de circuitos eléctricos en diversas aplicaciones.

Características

Corriente nominal (A)	20
Curva de disparo	D
EAN	3606480080838
Nº de polos	3P
Referencia	SCHNEIDER A9F75320
Sección del cable (mm²)	5

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 30 de octubre de 2026