Ficha del producto

Pulsador ACTI 9 IPB 1NC gris 20A 250V AC para montaje en carril DIN

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9E18030

Pulsador iPB 1NC simple gris de la gama Acti 9. Diseñado para montaje en carril DIN, con una corriente nominal de 20 A y tensión de 250 V AC. Ideal para pequeños comercios y entornos residenciales. Cumple normas IEC 60669-1 e IEC 60947-5-1.

Ver producto en web

Descripción

El pulsador iPB 1NC simple gris de la gama Acti 9 es un componente esencial para el control eléctrico en entornos residenciales y pequeños comercios. Diseñado bajo las normas IEC 60669-1 e IEC 60947-5-1, este dispositivo garantiza un rendimiento fiable y seguro. Su diseño compacto y funcional permite una fácil integración en sistemas de montaje en carril DIN simétrico de 35 mm, optimizando el espacio y la organización en cuadros eléctricos.

El pulsador cuenta con un contacto normalmente cerrado (1 NC) y es capaz de soportar una corriente nominal de empleo de 20 A a una tensión de 250 V AC. Su durabilidad eléctrica está garantizada para 30,000 ciclos en condiciones AC-22, lo que lo convierte en una opción robusta para aplicaciones continuas.

- **Tipo de contacto:** 1 NC
- **Corriente nominal:** 20 A
- **Tensión nominal:** 250 V AC
- **Montaje:** Fijo en carril DIN
- **Dimensiones:** 82 mm (altura) x 18 mm (anchura) x 71.5 mm (profundidad)
- **Color:** Blanco
- **Temperatura de funcionamiento:** -35 a 70 °C
- **Humedad relativa:** 95 % a 55 °C
- **Tropicalización:** 2
- **Par de apriete:** 1 N.m

Este pulsador es ideal para aplicaciones que requieren un control eficiente y duradero, adaptándose a diversas configuraciones eléctricas.

Características

Corriente nominal (A)	20
Color	Gris
EAN	3606480088223
Referencia	SCHNEIDER A9E18030
Voltaje nominal (V)	250

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 30 de octubre de 2026