Ficha del producto



Transformador Rogowski TI 50-5000A diámetro 80mm, ideal para mediciones precisas.

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO METSECTR25500

El TI Rogowski 50-5000A de 80 mm es un sensor de corriente diseñado para medir corrientes alternas en un amplio rango. Su construcción permite una instalación sencilla y su diseño compacto facilita su uso en diversas aplicaciones eléctricas.

Ver producto en web

Descripción

El transformador de corriente TI Rogowski 50-5000A con un diámetro de 80 mm es un dispositivo de medición diseñado para aplicaciones industriales y de alta precisión. Su tecnología de bobina Rogowski permite medir corrientes alternas de manera efectiva, ofreciendo una respuesta rápida y una alta linealidad en un amplio rango de corriente. Este transformador es ideal para su uso en sistemas de monitoreo de energía, análisis de calidad de energía y protección de circuitos eléctricos. Su diseño flexible y ligero facilita la instalación en espacios reducidos, mientras que su construcción robusta asegura una larga vida útil en entornos exigentes.

- **Rango de medición:** 50-5000 A
- **Diámetro:** 80 mm
- **Tipo de sensor:** Bobina Rogowski
- **Precisión:** Alta linealidad y respuesta rápida
- **Aplicaciones:** Monitoreo de energía, análisis de calidad de energía, protección de circuitos
- **Instalación:** Diseño flexible y ligero para fácil instalación
- **Construcción:** Robusta y duradera para entornos industriales
- **Conexión:** Compatible con sistemas de adquisición de datos estándar
- **Temperatura de operación:** Amplio rango de temperatura
- **Certificaciones:** Cumple con normativas internacionales de seguridad y calidad

Características

Corriente nominal (A)	5000
EAN	3606489421410
Referencia	SCHNEIDER METSECTR25500

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 17 de noviembre de 2026