

Fiche produit

Bouchon aveugle électrosoudable PE100 SDR11 75 mm

Marque: Italsan

Référence: ITAL ECALE075



Bouchon aveugle en polyéthylène PE100 avec diamètre nominal de 75 mm et classification SDR11. Conçu pour la fermeture de lignes par fusion électrosoudée dans les systèmes de tuyauterie. Supporte une pression nominale de 16 bar et une plage de température de service comprise entre -40 et 40 degrés.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Bouchon aveugle en polyéthylène PE100 avec diamètre nominal de 75 mm, conçu pour la fermeture définitive des lignes au sein du système de tuyauterie Elofit. Cet accessoire s'intègre par fusion électrosoudée, assurant une connexion hermétique et sécurisée dans les installations à haute densité. Il fait partie d'un ensemble de deux pièces comprenant le bouchon et le manchon, optimisé pour maintenir l'intégrité du flux dans les applications sous pression.

Caractéristiques techniques

- Matériau : Polyéthylène haute densité PE100.
- Diamètre nominal : 75 mm.
- Classification SDR : 11.
- Pression nominale : 16 bar.
- Type de joint : Électrosoudable (fusion électrosoudée).
- Plage de température de service : -40 °C à 40 °C.
- Réglementation : UNE-EN ISO 12201.
- Composants : Bouchon et manchon.

Ce composant est fabriqué pour les applications d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable, saumâtre, maritime et résiduelle, ainsi que pour la récupération des fluides chimiques et hydrocarbures. Sa conception électrosoudable permet une installation rapide et fiable, éliminant le besoin d'outils de

coupe ou de filetage traditionnels, ce qui réduit le risque de fuites au joint.

Caractéristiques

Diamètre	75 mm
EAN	8022207101191
Fabricant	Italsan
Matériel	Polietileno de alta densidad
Mesures	75 mm

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 24 octobre 2026