

Scheda prodotto

**Interruttore magnetotermico
SCHNEIDER ACTI 9 4P 6A 10kA a
400V AC**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9F88406

Interruttore magnetotermico differenziale Acti 9 iC60, 4 poli, corrente nominale 6 A. Progettato per circuiti CA e CC, con tecnologia magnetotermica. Potere di interruzione fino a 42 kA. Ideale per piccole imprese. Grado di protezione IP20.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

L'**interruttore differenziale magnetotermico Acti 9 iC60** è un interruttore automatico miniaturizzato di alta qualità progettato per applicazioni che richiedono una corrente superiore a 0,1 A. Questo dispositivo appartiene alla gamma Acti 9 ed è caratterizzato da robustezza e affidabilità nella protezione dei circuiti elettrici. Con 4 poli e una corrente nominale di 6 A, l'iC60H è ideale per ambienti commerciali e residenziali in cui è necessaria un'efficace protezione da sovraccarico e cortocircuito.

Questo interruttore automatico è dotato di tecnologia di sgancio magnetotermico, che garantisce una risposta rapida a condizioni anomale. Il suo potere di interruzione raggiunge i 10.000 A lcn a 400 V CA, rendendolo una scelta sicura ed efficiente.

Inoltre, è conforme agli standard EN/IEC 60898-1 e HB1, garantendone la qualità e le prestazioni in varie applicazioni.

- **Numero di poli:** 4P
- **Corrente nominale:** 6 A
- **Tipo di rete:** CC e CA
- **Potere di interruzione:** 10.000 A lcn a 400 V CA
- **Frequenza di rete:** 50/60 Hz
- **Grado di protezione:** IP20
- **Temperatura di funzionamento:** -35...70 °C
- **Montaggio:** Fisso su Guida DIN
- **Durata elettrica:** 10.000 cicli
- **Peso:** 0,5 kg

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	6
Curva	B
EAN	3606480094743
Produttore	Schneider
No. di poli	4P
Riferimento	SCHNEIDER A9F88406
Tensione nominale (V)	400V

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 31 ottobre 2026