Scheda prodotto



Interruttore automatico ACTI 9 0,5A 1P 70kA a 230V CA

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9F84170

Interruttore automatico miniaturizzato Acti 9 iC60 RCBO, 1 polo, corrente nominale 0,5 A. Progettato per applicazioni con correnti superiori a 0,1 A. Tecnologia magnetotermica, potere di interruzione fino a 70 kA. Montaggio su guida DIN, grado di protezione IP20.

Vedi il prodotto nel web

Descrizione

L'**interruttore differenziale Acti 9 iC60** è un interruttore automatico miniaturizzato progettato per applicazioni con correnti superiori a 0,1 A. Appartiene alla gamma Acti 9 ed è caratterizzato dall'elevato potere di interruzione e dalla tecnologia di sgancio magnetotermico. Questo dispositivo è ideale per proteggere i circuiti elettrici nelle piccole aziende, garantendo un funzionamento sicuro ed efficiente.

Con un polo e una corrente nominale di 0,5 A, l'iC60H è adatto per reti CA e CC.

Il suo potere di interruzione raggiunge fino a 10.000 A Icn a 230 V CA e fino a 70 kA Icu in varie configurazioni CC e CA, garantendo una solida protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Tra le sue caratteristiche tecniche troviamo: Frequenza di rete: 50/60 Hz Tensione nominale di esercizio: 230 V AC, 12...60 V AC, 220...240 V AC Potere di interruzione in servizio: fino a 70 kA Classe di limitazione: 3 secondo EN 60898-1 Durata meccanica: 20.000 cicli Durata elettrica: 10.000 cicli Grado di protezione: IP20 Temperatura di esercizio: -35...70 °C
Montaggio su guida DIN
Peso: 0,215 kg

Questo dispositivo è conforme alle norme HB1 e IEC 60898-1, garantendone l'affidabilità e la sicurezza in diverse applicazioni elettriche.

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	0

Curva	C
EAN	3606480082511
Produttore	Schneider
No. di poli	1P
Riferimento	SCHNEIDER A9F84170
Tensione nominale (V)	230V

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 25 novembre 2026