Scheda prodotto



Interruttore differenziale VIGIPACT tipo B da 30 mA e 4 poli.

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO LV481010

Rel□Il dispositivo differenziale (RCD) VigiPacT RHB di tipo B è progettato per garantire protezione e controllo negli impianti elettrici. La sua struttura robusta e le sue caratteristiche tecniche garantiscono prestazioni efficienti e affidabili in una varietà di applicazioni industriali e commerciali. Ideale per installazioni elettriche sicure.

Vedi il prodotto nel web

Descrizione

Il Rel□Il differenziale VigiPacT RHB Tipo B è un dispositivo di protezione elettrica progettato per rilevare e prevenire le dispersioni di corrente negli impianti elettrici. Questa apparecchiatura è essenziale per garantire la sicurezza negli ambienti in cui vengono utilizzate apparecchiature elettroniche e sistemi di energia rinnovabile, poiché è in grado di identificare correnti di dispersione ad alta frequenza, rendendolo una soluzione ideale per applicazioni specifiche come la ricarica di veicoli elettrici e gli impianti fotovoltaici. Il suo design compatto e la facile installazione consentono un'integrazione efficiente in diversi tipi di quadri elettrici.

- **Tipo di dispositivo:** Relè differenziale di tipo B
- **Corrente nominale:** 30 mA
- **Frequenza di funzionamento:** 50/60 Hz
- **Intervallo di temperatura di funzionamento:** da -25 °C a +40 °C
- **Protezione da sovraccarico:** Sì
- **Dimensioni:** 4 moduli di larghezza
- **Connessione:** Morsetti a vite
- **Certificazioni:** IEC 61008-1, IEC 61008-2-1
- **Indicatore di stato:** LED di funzionamento
- **Applicazioni:** Impianti fotovoltaici, ricarica di veicoli elettrici, installazioni industriali

Caratteristiche

Sensibilità	30 mA
EAN	3606489913007
No. di poli	4P
Riferimento	SCHNEIDER LV481010

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 16 novembre 2026