

Ficha do produto

Transformador de corrente 150 A, 4 polos, Compact NSX

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO LV430562



Bloco de transformador de corrente de 4 polos, 150 A, relação 150/5 A, precisão Classe 1, para medição de corrente e tensão em sistemas AC 50/60 Hz. Tensão nominal de uso 530 V, consumo 1,1 VA, conexão por conector de cabo 2,5 mm². Conforme com IP40, IK04, RoHS UE e sem mercúrio. Compatível com a gama ComPact NSX100...250 DC.

[Ver produto na web](#)

Descrição

Bloco de transformador de corrente com saída de medição de tensão, projetado para integrar-se na gama ComPact NSX100...250 DC, compatível com modelos como Compact NSX160m Micrologic Vigi 4.1, ComPact NSX250 nova geração e INS250. Sua função principal é permitir o controle por meio de medição de corrente e tensão em instalações elétricas.

Características técnicas

- Número de polos: 4P
- Corrente nominal [In]: 150 A
- Relação de transformação: 150/5 A
- Consumo de potência: 1,1 VA
- Classe de precisão: Classe 1
- Tensão nominal de uso [Ue]: 530 V
- Tipo de rede: AC
- Frequência da rede: 50/60 Hz
- Terminal de conexão auxiliar: Conector de cabo 2,5 mm²
- Classe de proteção contra descargas elétricas: Classe II
- Grado de proteção IP: IP40 conforme IEC 60529
- Grado de proteção IK: IK04 conforme IEC 62262
- Estado de oferta sustentável: Produto Green Premium

- Directiva RoHS UE: Conforme
- Sem mercúrio: Sim
- Normativa RoHS China: Produto fora do âmbito do RoHS China
- Regulamento REACH: Contém SVHC acima do limite
- Informação sobre isenções RoHS: Sim
- RAEE: Deve ser descartado de acordo com sistema específico na UE, não em lixeiras comuns

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Tensão de isolamento	Clase II
Corriente nominal (A)	150
EAN	3606480020766
Nº de polos	4P
Protección	IP40

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 11 de outubro de 2026